



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia

Servizio Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica (SSIA)



Dipartimento di Sanità Pubblica
Via Amendola, 2
42122 Reggio Emilia

www.ausl.re.it

Chi siamo

Il SSIA (Servizio Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica) svolge azioni di prevenzione e vigilanza nei luoghi di vita e di lavoro. Gli interventi degli operatori sono indirizzati principalmente alle verifiche delle condizioni di sicurezza su specifici impianti individuati da apposite leggi.

Le tariffe sono definite a livello nazionale e deliberate dalla Regione Emilia-Romagna, tramite bollettino ufficiale.

Tipologie di impianti verificati

- Impianti elettrici di messa a terra
- Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
- Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione
- Apparecchi di sollevamento
- Generatori di vapore di acqua surriscaldata
- Attrezzature a pressione
- Impianti di riscaldamento
- Ascensori

Impianti elettrici di messa a terra e installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

Gli impianti elettrici di messa a terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche in strutture non autoprotette da fulminazione, collocati nei luoghi di lavoro, sono soggetti al procedimento previsto dal DPR 462/01.

Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia all'INAIL e all'Azienda Usl territorialmente competenti la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore.

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni degli impianti, nonché a farli sottoporre a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.

Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'Azienda Usl o ad eventuali organismi individuati dal Ministero dello sviluppo economico.

Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione

Gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro sono soggetti al procedimento previsto dal DPR 462/01.

Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore all'Azienda Usl territorialmente competente che ne esegue la verifica di omologazione.

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.

Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'Azienda Usl o ad eventuali Organismi individuati dal Ministero dello sviluppo economico.

Apparecchi di sollevamento

Ai sensi dell'allegato VII del D.lgs. 81/08 sono soggetti all'obbligo di verifica

periodica:

- scale aeree a inclinazione variabile;
- ponti mobili sviluppabili su carro e autocarro;
- gru su autocarro o autogru;
- ponti sospesi muniti di argano;
- argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni;
- idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min) oppure con diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm se operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili;
- gru e altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a speciali disposizioni di legge.

I possessori di questi apparecchi devono effettuare richiesta della 1° verifica periodica all'INAIL competente per territorio, che rilascia una scheda tecnica di attrezzatura.

Successivamente alla 1^a verifica periodica, le attrezzature vengono sottoposte, sempre su richiesta del datore di lavoro, a verifiche periodiche con le periodicità diversificate per tipologia di apparecchio previste dall'Allegato VII del D.lgs. 81/08 (annuali, biennali o triennali) che possono essere effettuate dal SSIA o da Soggetti privati Abilitati dal Ministero dello sviluppo economico (SA).

Nella richiesta dovranno essere indicati:

- i dati relativi alla proprietà;

- la tipologia della attività esercitata e della installazione (stabilimento o cantiere);
- i dati relativi al costruttore, al tipo e al numero delle macchine e alla portata degli apparecchi;
- allegata copia della dichiarazione di conformità CE di ogni singolo apparecchio o dell'assemblaggio.

Generatori di vapore e di acqua surriscaldata, attrezzature a pressione di vapor d'acqua e gas diversi

Per tutte le attrezzature/insiemi a pressione rientranti nel campo di applicazione del DM 329/04, l'utilizzatore deve comunicarne l'avvenuta messa in esercizio sia all'INAIL, completa degli allegati di cui all'art. 6 del DM 329/04, sia al SSIA dell'Azienda Usl, senza i suddetti allegati.

Dopo l'esito positivo delle verifiche di messa in servizio o prime verifiche periodiche, l'INAIL rilascia una scheda tecnica di attrezzatura; per le verifiche periodiche successive alla prima, l'utilizzatore deve incaricare a sua scelta o il SSIA o un Soggetto privato Abilitato dal Ministero dello sviluppo economico (SA), che provvederà alle verifiche secondo le periodicità previste dagli allegati Tabella A e B del DM 329/04 e dell'allegato VII del D.lgs. 81/08.

Impianti di riscaldamento ad acqua calda o surriscaldata

Sono soggetti a verifica del SSIA i seguenti impianti alimentati da combustibile solido,

liquido o gassoso il cui fluido vettore è acqua calda o surriscaldata sotto pressione:

- impianti di potenzialità al focolare superiore a 116 kW;
- impianti di potenzialità compresa tra 35 e 116 kW, quando siano installati in stabili con l'obbligo della nomina dell'amministratore condominiale.

Tali impianti, se rientranti nei disposti dell'art. 22 del DM 01/12/1975, sono sottoposti ogni cinque anni, previa omologazione da parte dell'INAIL che deve essere richiesta dall'installatore dell'impianto, ad una verifica atta a constatare lo stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, protezione, controllo, nonché ad accertare che le caratteristiche tecniche iniziali siano rimaste invariate.

Ascensori

Il proprietario di ascensori, o il suo legale rappresentante, è tenuto ad eseguire una verifica biennale tramite incarico al SSIA o ad eventuali Organismi Notificati (DPR 162/99). Compito del SSIA è quello di effettuare, previa accettazione dell'incarico, verifiche degli ascensori installati nei luoghi di vita su richieste dall'utenza.

La richiesta deve essere redatta, su apposito modulo, dal proprietario o dal suo legale rappresentante per gli ascensori regolarmente collaudati, omologati, immatricolati o da immatricolare, indicando anche la ditta abilitata incaricata della manutenzione.

Per l'accettazione d'incarico, il SSIA richiede regolamentare documentazione necessaria e sufficiente per i controlli di

legge. L'accettazione d'incarico da parte del SSIA privilegia gli ascensori installati in edifici a servizio delle fasce deboli della popolazione, quali scuole, ospedali e case di riposo.

Indicazioni comuni per i gestori e/o titolari di impianti soggetti alla verifica del S.S.I.A.

I modelli per le richieste di verifiche periodiche o di omologazione al SSIA e per l'invio delle dichiarazioni di conformità degli installatori al SSIA e all'INAIL sono disponibili gratuitamente presso i nostri uffici o scaricabili dal sito internet aziendale.

Le Richieste di Verifica Periodica per le attrezzature rientranti nell'all.to VII del D.lgs. 81/08 possono essere effettuate anche on-line, tramite il link:

<https://servizionline.ausl.re.it/UOIAPortaleUI/>

Dove previsto, le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro o del proprietario dell'impianto/apparecchio.

Modalità di accesso

Le aziende in possesso di impianti o attrezzature soggette a verifica omologativa o periodica verranno preavvisate con congruo anticipo sulla data e l'ora del sopralluogo. Tale procedura, prevista per legge, è stata istituita per consentire ai responsabili, ai preposti o ai referenti di predisporre il personale e i mezzi occorrenti per l'esecuzione delle operazioni di manovra e misura necessarie, esclusi gli apparecchi di misurazione.

Orari

Apertura della Segreteria Dipartimentale

- dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
- martedì e giovedì dalle 14.00 alle 17.00

In questi orari, la segreteria fornisce informazioni di carattere generale, riceve e indirizza gli utenti.

I tecnici ricevono, previo appuntamento alla segreteria, tutti i pomeriggi.

Contatti

Segreteria

Tel. 0522 335473 | Fax 0522 335446

Email: info.ssia@ausl.re.it

PEC: ssiare@pec.ausl.re.it

