



La normativa degli impianti natatori



La normativa degli impianti natatori

Fino al 2003

Circ. Ministero Interni n°16 del 15/02/51

Circ. Ministero Sanità n°128 del 15/07/71

Circ. Ministero Sanità n°86 del 15/06/72

D. M. 18/03/1996 norme di sicurezza per la
costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi



La normativa degli impianti natatori

16 gennaio 2003

Accordo Stato - Regioni

Proposto e studiato dal gruppo Tecnico del Coordinamento Interregionale di Prevenzione, ed approvato dalla conferenza permanente tra Stato - Regioni



La normativa degli impianti natatori

L'accordo Stato – Regioni definisce:

Per tutto il territorio nazionale:

- i principi generali;
- i parametri essenziali per garantire un idoneo livello igienico-ambientale;



La normativa degli impianti natatori

L'accordo Stato – Regioni introduce:

Per tutto il territorio nazionale:

- la classificazione delle piscine;
- le figure professionali che devono essere presenti nell'impianto natatorio;



La normativa degli impianti natatori

L'accordo Stato – Regioni introduce:

Per tutto il territorio nazionale:

- i controlli esterni (competenza Az. USL);
 - i controlli interni;
 - il principio dell'autocontrollo;
- la possibilità di un sistema sanzionatorio;



La normativa degli impianti natatori

L'accordo Stato – Regioni rimanda:

Alle Regioni il compito di legiferare in merito:

- caratteristiche gestionali;
- caratteristiche strutturali;



La normativa degli impianti natatori

La Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera di Giunta n°1092 del 18/07/2005

tale Delibera regola gli aspetti igienico-sanitari relativi a:

- costruzione dell'impianto;
- manutenzione dell'impianto;
- vigilanza



La normativa degli impianti natatori

Delibera di Giunta n°1092

Tale atto dispone:

che le Aziende UU.SS.LL., nel corso dell'attività di vigilanza, effettuino il controllo della qualità dell'acqua in vasca tenendo come riferimento di conformità i parametri di cui all'art.1 dell'accordo Stato - Regioni



La normativa degli impianti natatori

Delibera di Giunta n°1092

Tale atto dispone:

che i requisiti strutturali, che sono parte integrante della Delibera, si applichino **esclusivamente** ai nuovi impianti;



La normativa degli impianti natatori

Delibera di Giunta n°1092

Tale atto dispone:

che gli impianti natatori in funzione alla data di adozione dell'atto si debbano adeguare ai nuovi requisiti, in caso di ristrutturazione o ampliamento, **limitatamente alle parti interessate;**



La normativa degli impianti natatori

Delibera di Giunta n°1092

Tale atto dispone:

che gli impianti esistenti debbano comunque entro il 30/04/2006
dotarsi di:

- regolamento interno;
- piano di autocontrollo;



La normativa degli impianti natatori

Delibera di Giunta n°1092

Tale atto dispone:

che le Aziende UU.SS.LL., nel corso della loro attività di vigilanza, verificchino l'efficacia del piano di autocontrollo;



La normativa degli impianti natatori

Delibera di Giunta n°1092

Tale atto prevede:

Quali debbano essere i requisiti strutturali degli impianti natatori pubblici;



La normativa degli impianti natatori

Azienda USL RE: Protocollo Provinciale dei Servizi Igiene Pubblica

Il protocollo prevede azioni dirette per la corretta gestione delle difformità a seguito dei controlli sulla qualità dell'acqua in vasca;

Il protocollo non rappresenta uno strumento per la valutazione globale di un impianto natatorio, ma un mero elenco di interventi puntuali da intraprendere a seguito di emergenze e/o difformità.



La normativa degli impianti natatori

Azienda USL RE: Protocollo Provinciale dei Servizi Igiene Pubblica

Esempio 1

Parametri microbiologici acqua in vasca

parametro

azione

Pseudomonas aeruginosa < 10 u.f.c./100ml

informare il gestore, raccomandare
verifica impiantistica, in particolare
disinfezione e filtrazione



La normativa degli impianti natatori

Azienda USL RE: Protocollo Provinciale dei Servizi Igiene Pubblica

Esempio 2

Parametri microbiologici acqua in vasca

parametro

Pseudomonas aeruginosa
>10 e <100 u.f.c./100ml

azione

Chiedere al gestore di effettuare un controllo dell'impianto di filtrazione, disinfezione e dell'efficacia di ricircolo, con eventuale relazione in merito. Prescrivere ricambio completo dell'acqua in vasca.



La normativa degli impianti natatori

Azienda USL RE: Protocollo Provinciale dei Servizi Igiene Pubblica

Esempio 3

Parametri microbiologici acqua in vasca

parametro

Pseudomonas aeruginosa
>100 u.f.c./100ml

azione

Richiesta al Sig. Sindaco di Ordinanza di chiusura dell'impianto/vasca. Relazione del Gestore sulle procedure di bonifica-sanificazione messe in atto. Riapertura dell'impianto dopo esito favorevole di campione analitico eseguito presso ARPA o altro laboratorio autorizzato.



La normativa degli impianti natatori



Fine
grazie dell'attenzione